




blaszki montażowe (2x)



Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!  
Before starting installation, turn off the power!




odkręcić i zdemontować boczek  
(po stronie dławnicy kablowej)  
unscrew and dismantle the side panel  
(cable gland side)

1. Odmierzyć otwory na suficie pod blaszki montażowe
2. Przykręcić blaszki montażowe do sufitu na kołki montażowe (lub inny element mocujący w zależności od podłoża)
3. Odkręcić i zdjąć boczek oprawy
4. Przeprowadzić przewód elektryczny przez dławnicę kablową w boczku (zastosowano dławnicę M16 średnica przewodu 4-8mm)
5. Podłączyć przewody elektryczne w złączce:  
N - neutralny - kolor niebieski  
L - fazowy - kolor brązowy  
PE - ochronny - kolor żółto-zielony  
DA+ - sterowanie DALI+  
DA- - sterowanie DALI-
6. Założyć i przykręcić boczek
7. Założyć oprawę na blaszki montażowe
8. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie



połączenie elektryczne:  
electrical connection:



**Podczas montażu zabrania się dotykać diod LED oraz naciskać na maskownicę!**  
**Instalować oprawy mogą jedynie osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.**  
**Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.**  
**Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.**

Dla zapewnienia bezpieczeństwa przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować. Oprawę oświetleniową, której dotyczy ta instrukcja należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem. Instalować oprawy mogą osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.

W czasie eksploatacji oświetlenia należy dokonywać oględzin opraw, w celu wykrywania awarii i uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń szczególnie elementów układu optycznego.

Obudowę oprawy oraz jej elementy można czyścić płynami ulegającymi biodegradacji przy pomocy miękkich ściereczek, a po usunięciu zabrudzenia osuszyć. Powierzchnie PLX, MPRM - odmuchać sprężonym powietrzem.

Oprawy oświetleniowe nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mieniu pod warunkiem, że są właściwie zainstalowane, utrzymywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Oprawy przeznaczone są do pracy w warunkach normalnych, z wyjątkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki normalne charakteryzuje temperatura otoczenia  $-10^{\circ}\text{C}$   $+35^{\circ}\text{C}$ , ciśnienie 960-1020hPa, wilgotność 40-60%.

Opraw nie należy stosować w przypadku gdy warunki otoczenia mogą zagrozić konstrukcji oprawy, powłoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w środku powodując nieprawidłowe działanie.